

**№ 20/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Темірбек Жүргенов а.о.
Актіні толтыру орны

12.04.2024 ж.
Уақыты 7:24

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті Әйтеке би ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 02.04.2024 ж. № 20

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ЖОЛЫМБЕТОВ ІНҚӨРБЕК КӘДІРБАЙҰЛЫ - ТЖ бөлімінің бастығы
САПИН НУРЛЫ ЯРЛЫКАШЫНУЛЫ - Бас маман
МОЛДАГАЛИЕВ АЗАМАТ КУАНГАЛИЕВИЧ - Аға инженер
ҚАЛИЕВА ҚАРЛЫҒАШ БЕРІКҚЫЗЫ - Аға инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Ақтөбе облысының білім басқармасы Әйтеке би ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
"Б.Сейсекенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Б.Сейсекенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі, АҚТӨБЕ, ӘЙТЕКЕ БИ, Аралтоғай.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 09.04.2024 - 12.04.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды


Әйтеке би ауданының Төтенше жағдайлар бөлімінің өрт-қауіпсіздігі саласындағы 2024 жылдың бірінші жарты жылдығына арналған профилактикалық бақылау тізіліміне сәйкес, 2024 жылдың 09-12 сәуір күндері аралығында 10 сағат 00 минутта «Б.Сейсекенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ тәуекел дәрежесін бағалау негізіндегі профилактикалық бақылау жүргізу барысында өрт қауіпсіздік ережелері мен нормалары талаптарының бұзушылықтары анықталды.

Б.Сейсекенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Мектеп ғимаратының коридорында бекітілмеген электр қондырғыларын (ажыратқыш және қосу аспабы) пайдалануға жол берілген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 86 тармағы 2 тармақшасы;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы


2	Мектеп ғимаратының физика, медбике, М.Әбілқайыр атындағы бастауыш сыныбы, асхана, директордың орынбасары, мұғалімдер кабинеттерінде және коридорда сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу, балкытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 80 тармағы;	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Мектеп ғимаратындағы химия кабинеті жалғаушы және тармақтаушы қораптар қорғағыш қақпақтармен қамтамасыз етілмеген. ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» талаптарының 82 тармағы;	84 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы




8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Таныместем:

Қушацкова Батима Қушабековна 

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

наразылықтар жоқ
Қушацкова Батима Қушабековна 

Қосымша « » парақта

«12» 04 2024ж.

